

Re: Fw: WG: Ergebnis Kelleruntersuchung Schwarzes Ross

Von:

"Rainer.Friedmann@BV-Kasendorf.de" <rainer.friedmann@bv-kasendorf.de>

An:

"Rainer Friedmann" <rainer.friedmann@gmx.net>

Datum:

26.12.2017 12:44:14

Von: Poststelle Markt Kasendorf [mailto:poststelle@kasendorf.de]

Gesendet: Freitag, 24. November 2017 10:29

An: 'Volkmar Schulze' <volkmar-schulze@web.de>

Betreff: Ergebnis Kelleruntersuchung Schwarzes Ross

Sehr geehrter Herr Schulze,

seit Kurzem liegen uns die Ergebnisse der Hohlraumuntersuchung durch das geowissenschaftliche Büro Dr. Heimbucher vor.

Als zusammenfassendes Fazit ist unmissverständlich festzuhalten, dass große Teile der Keller stark einsturzgefährdet sind und dies auch Auswirkungen auf die weitere Nutzung des gesamten Gebäudes hat.

Herr Dr. Heimbucher empfiehlt aus fachlicher Sicht, eine umgehende Sanierungsmaßnahme (Verfüllung der Keller) vorzunehmen und bis dahin das gesamte Gebäude aus Sicherheitsgründen zu sperren.

Dies hat natürlich auch Auswirkung auf die Nutzung des Gebäudes als Jugendtreff. Nach telefonischer Rücksprache mit unserem Architekten, Herrn Kirfel, sowie Herrn Dr. Heimbucher und dem Statiker ist auch eine Teilnutzung des Gebäudes leider nicht mehr möglich.

Wir möchten Sie deshalb bitten, sich kurzfristig Anfang nächster Woche zu einer Terminvereinbarung mit uns in Verbindung zu setzen, um die Angelegenheit in persönlich zu besprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Steinhäuser

Erster Bürgermeister

Markt Kasendorf

Marktplatz 8

95359 Kasendorf

e-mail: poststelle@kasendorf.de

Tel: 09228 / 99 96 0

Fax: 09228 / 99 96 99